

Dokumenttia tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin. Dokumentti on tarkoitettu lausunnon antamista varten.

Päivitysehdotus on esitetty muutosmerkinnällä ja kommenttina alla olevassa tekstiotteessa. Ote on kohdan 42020.3.3.4 ensimmäisestä vaatimusosiosta.

42020 Sillan betonin valmistus ja betonityöt

42020.3 Työn suoritus

42020.3.3 Raudoitustyö

42020.3.3.4 Raudoitteiden asentaminen (ensimmäinen vaatimusosio)

Vaatus

Raudoitteiden asentamisessa noudatetaan standardin SFS-EN 13670 kohdassa 6.5 ja tässä luvussa esitettyjä vaatimuksia. Raudoitteet sidotaan paikoilleen käyttäen kuumasinkittyjä, ruostumattomia tai muovisia siteitä. Siteiden päät eivät saa jäädä vaadittuun suojabetonikerrokseen.

Raudoitteet tuetaan tai sidotaan paikoilleen käyttäen tilaajan hankkeisiinsa hyväksymiä tukia, väliskeiteitä ja siteitä siten, etteivät ne työn aikana siirry pois paikoiltaan tai taivu haitallisessa määrin.

Muottien pohjille pudonneet siteet ja muut roskat poistetaan ennen betonointia.

Kommentoinut [SL1]: Täsmennetään kirjausta raudoitteiden sidonnassa käytettävistä siteistä.